Bushing Nameplate									
Designation	**Serial #**	**Manufacturer**	**Type**	**C1 %PF**	**C1 Cap**	**C2 %PF**	**C2 Cap**	**Rated kV**	**Amps**
Y0	8S01037403	ABB (ASEA-Brown Boveri)	O+C	0.2	358	*	3589	115	1600

Bushing Test (C1)										
ID	**Serial #**	**Test kV**	**mA**	**Watts**	**Corr Fctr**	**PF*TCF [%]**	**NP %PF**	**Cap (pF)**	**NP Cap**	**FRANK™**
Y0	8S01037403	10.003	1.333	0.0	1	0.204	0.23	354	358	Good

Bushing Test (C2)										
ID	**Serial #**	**Test kV**	**mA**	**Watts**	**Corr Fctr**	**PF*TCF [%]**	**NP %PF**	**Cap (pF)**	**NP Cap**	**FRANK™**
Y0	8S01037403	2.00	13.495	0.4	1	0.294	*	3580	3589	Good